

PID:

02082000

CID:

C.1999.6091

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**FEMI-CZ SPA
VIALE DEL LAVORO 16
45100 ROVIGO RO**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Sistema passerelle
(Serie CZ1)**

for the following products

*Cable tray/ladder systems
(Series CZ1)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2011-02-25

Data di aggiornamento / Updated on

2011-07-20

Sostituisce / Replaces

2011-02-25


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2011-02-25
Data di aggiornamento / Updated on 2011-07-20
Sostituisce / Replaces 2011-02-25

Prodotto | Product

Sistema passerelle Cable tray/ladder systems

Concessionario | Licence Holder

FEMI-CZ SPA
VIALE DEL LAVORO 16
45100 ROVIGO RO

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.L0001E C01723755 45030 CRESPINO
PL.A0001L CL.FECZ.C02LOFECZ+1 45100 ROVIGO

RO Italy
RO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61537:2007
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61537:2007
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02LL00075

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	CZ1
Tipo di prodotto / Type of product	sistema di passerelle portacavi / cable tray systems for cable management
Temperatura minima / Minimum temperature	- 20 °C
Temperatura massima / Maximum temperature	+ 90 °C
Caratteristiche di continuità elettrica / Electrical continuity characteristics	con continuità elettrica / with electrical continuity
Caratteristiche di conducibilità elettrica / Electrical conductivity characteristics	con conducibilità elettrica / with electrical conductive
Resistenza meccanica all'urto / Resistance to impact	20 J
Tipo di materiale / Type of material	metallico / metallic
Tipo di materiale di rivestimento / Type of coating material	con o senza rivestimento metallico / with or without metallic coating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L000A6

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	FEMI CZ1
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	100x50; 200x50; 300x50; 400x50 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	1500; 2000; 2500; 3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	vedere ulteriori informazioni / see additional information
Descrizione / Description	passerella forata con spessore 1,0 mm / perforated cable tray with thickness 1,0 mm

AR.L000A7

Marca / Trade mark **FEMI - CZ**